

Приложение №1 к приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области
От 26.05.2026г. № 750-п

Утверждаю:
Главный врач ГАУЗ СО
«ДГБ г. Первоуральск»

О.В. Шайдурова

«20» июля 2026г.



ПЛАН

ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2026-2027г. ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»

№п.п.	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные лица	Подтверждающий документ	Отметка об исполнении
1.	Создание комиссии по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период	март	Инженер Огородников П.М	Приказ от 30.03.2026г. №228	Выполнено
2.	Утверждение перечня и графика выполнения работ по подготовке к осенне-зимнему периоду.	апрель	Инженер Огородников П.М		Выполнено
3.	Отключение заглушками участков трубопроводов и присоединённых теплопотребляющих установок, принадлежащих «ДГБ г. Первоуральск» и не задействованных в испытаниях магистральных сетей	В соответствии с графиком испытания сетей предоставленным ООО «СТК»	Инженер Огородников П.М	Акт от 12.05.26г. №2026-СВФ_ОПТ 1448;1450;1452;1465: от 13.05.26г. 1466	Выполнено

4.	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей	июль	Инженер Огородников П.М	Акт от 07.07.26г. № 2026-СВФ_ОС-9142 № 2026-СВФ_ОС-9125 № 2026-СВФ_ОС-9108 № 2026-СВФ_ОС-8989 № 2026-СВФ_ОС-8982	Выполнено АО «Энергосбыт Плюс»
5.	Гидравлические испытания водоподогревателей, систем отопления и вентиляции	июнь	Инженер Огородников П.М	Промежуточный акт	Не требуется
6.	Гидравлическая промывка и дезинфекция внутренних систем водоподогревателей	июль	Инженер Огородников П.М	Промежуточный акт	Не требуется
7.	Ревизия-замена запорной арматуры, фланцевых соединений тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	июль-август	Инженер Огородников П.М.	Акт от 24.06.2026г.	Выполнено

8.	Промывка трубопроводов систем теплоснабжения	июль	Инженер Огородников П.М	Акт от 06.07.26г. № 2026-СВФ_ПС-9216 № 2026-СВФ_ПС-9221 № 2026-СВФ_ПС-9338 № 2026-СВФ_ПС-9350 № 2026-СВФ_ПС-9369	Выполнено АО «Энергосбыт Плюс»
9.	Установка, ревизия дроссельных устройств	июль	Инженер Огородников П.М	Акт от 06.07.26г. № 2026-СВФ_ГН-7473 № 2026-СВФ_ГН-7479 № 2026-СВФ_ГН-7597 № 2026-СВФ_ГН-7609 № 2026-СВФ_ГН-7632	Выполнено АО «Энергосбыт Плюс»
10.	Ремонт тепловой изоляции и антикоррозийного покрытия	июнь-август	Инженер Огородников П.М	Акт от 17.07.26г	Выполнено
11.	Утепление ИТП и помещений узлов учета	июнь-август	Инженер Огородников П.М	Акт от 17.07.26г	Выполнено
12.	Ремонт и очистка ТК, ИТП от мусора и посторонних предметов, обеспечение светом	регулярно	Инженер Огородников П.М	Акт от 17.07.26г	Выполнено
13.	Составление заявки на материально-технические ресурсы необходимые для ликвидации аварийных ситуаций	август	Инженер Огородников П.М		
14.	Составление паспортов готовности объектов «ДГБ г. Первоуральск» к отопительному	сентябрь	Инженер Огородников П.М		

	сезону 2026-2027г сдача в «Энергосбыт Плюс»				
15.	Составление заявки на включение в работу тепловых систем объектов «ДГБ г.Первоуральск»	не менее чем за 3 суток до подачи тепла	Инженер Огородников П.М		
16.	Предъявление узлов коммерческого учета тепла инспектору «СТК» для приемки в эксплуатацию	по истечении 3 суток после подачи тепла	Инженер Огородников П.М		

Исполнители: инженер
89920165269

Главный врач ГАУЗ СО
«ДГБ г. Первоуральск»

Огородников

П.М. Огородников



О.В. Шайдурова